

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Виконуючий обов'язки міського  
голови – заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради

 П. БАБИЧ

**АКТ**

22.10.2021 р.

м. Бровари

На виконання розпорядження виконуючого обов'язки міського голови – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради П. БАБИЧА від 21.10.2021 № 212-ОД комісією у складі:

Бабич Петро Іванович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Ременюк Сергій Сергійович – начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області, секретар комісії;

Члени комісії:

Ржевська Людмила Вячеславівна – начальник відділу містобудівної діяльності та реклами управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району Київської області;

Семененко Олександр Віталійович – начальник району внутрішньо-будинкових систем комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія»;

Касяненко Віктор Миколайович – директор комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Житлово-експлуатаційна контора – 1»;

Мельниченко Богдан Миколайович – начальник Управління інспекції та контролю Броварської міської ради Броварського району Київської області;

Коваленко Ольга Миколаївна – головний спеціаліст відділу експлуатації житла управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області.

З метою перевірки фактів, викладених в листі комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» від 04.10.2021 року № 6120/2-11, щодо проведення обстеження для встановлення причин затікання стін та стелі в кабінеті інформаційно-аналітичного відділення (амбулаторія ЗПСМ № 2, обслуговування дитячого населення) за адресою:

бульвар Незалежності, 12, місто Бровари, Броварський район, Київська область, 22.10.2021 р. здійснено виїзд комісії на місце.

Відповідно до акта про залиття, аварію, що трапилась на системі центрального опалення, гарячого водопостачання (або холодного водопостачання) від 02.09.2021 року затвердженого головним інженером комунального підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області «Броваритепловодоенергія» Скочелясом О. О., зазначено що комісія у складі: начальника району ВБС Семененко О. В. та директора КП «ЖЕК – 1» Касяненка В.М. склали акт про те, що 30.08.2021 року в будинку № 12 по вул. Незалежності (Дитяча амбулаторія) трапилось залиття, аварія на системі водовідведення стеля 2,5 м<sup>2</sup>, стіни 4 м<sup>2</sup>.

Причиною залиття, аварії, що трапилась на системі ЦО, ГВС, ХВП є: в квартирі 145 вийшов з ладу стояк водовідведення, який зашитий плиткою.

Після надання доступу власниками квартири до трубопроводів, аварію було ліквідовано шляхом заміни трубопроводів.

Комісія, в результаті візуального обстеження стін та стелі в кабінеті інформаційно-аналітичного відділення (амбулаторія ЗПСМ № 2, обслуговувань дитячого населення) за адресою: бульвар Незалежності, 12, місто Бровари, Броварський район, Київська область, встановила відсутність місць затікання.

Підписи:



Петро БАБИЧ




Сергій РЕМЕНЮК



Людмила РЖЕВСЬКА



Олександр СЕМЕНЕНКО



Віктор КАСЯНЕНКО



Богдан МЕЛЬНИЧЕНКО



Ольга КОВАЛЕНКО