

ЗАТВЕРДЖЕНО:
заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради
Петро БАБИЧ

_____ 2021р.



АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

квартири №322 багатоквартирного будинку по вул. Київська, 243
06 травня 2021р. м. Бровари

Комісія в складі:

- Мінаков В. А. - головний інженер ТОВ «Житло Уют Сервіс»;
- Нетеса О. В. - начальник відділу експлуатації житла управління будівництва житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області;
- Онопрієнко Л.М. - лаборант Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
- Шуліко Т. В. - головний спеціаліст відділу експлуатації житла управління будівництва житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області;
- Юрченко К. В. - лікар-лаборант Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
- Ярошук В. М. - юристконсульт ТОВ «Альянс Новобуд».

В присутності: Мелюк О.М. та Мелюк Г.А. - мешканці квартири №322.

На виконання розпорядження міського голови від 06.05.2021 № 108-ОД «Про утворення комісії» з метою перевірки фактів, викладених у зверненнях мешканки Мелюк О.М. стосовно підвищеного шуму спричиненого роботою ліфтового обладнання багатоквартирного будинку по вул. Київська, 243 було проведено обстеження квартири № 322. Квартира розташована на двадцять п'ятому поверсі двадцяти п'яти поверхового багатоквартирного будинку, трикімнатна - загальна площа - 83,5 м², житлова площа - 44,9 м², висота приміщень - 2,73 м.

При візуальному огляді квартири з'ясовано:

Квартира трикімнатна, всі кімнати окремі та відповідають технічним характеристикам квартири.

У квартирі № 322 проведено інструментальні виміри шумового навантаження в денний час, засобом вимірювальної техніки ВШВ-003 М2 №4623.


Висновок комісії:


За результатами вимірів фахівцями Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України», шумове навантаження перевищує гранично допустимі рівні для денного часу, нормовані Наказом МОЗ України від 22.02.2019 №463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» і становить: еквівалентний рівень шуму 50 дБА при допустимій нормі не більше 40 дБА, максимальний рівень шуму 56 дБА при допустимій нормі 55 дБА.


Для усунення причин підвищеного шуму спричиненого роботою ліфтового обладнання, обслуговуючої організації ТОВ «Житло Уют Сервіс» звернутись до забудовника ТОВ «Альянс Новобуд».


Додаток на 2 аркушах (Протокол проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку № 5 від 06.05.2021р.)


Члени комісії:



_____ В.А. Мінаков


_____ О.В. Нетеса


_____ Л.М. Онопрієнко


_____ Т.В. Шуліко


_____ К.В. Юрченко


_____ В.М. Ярошук