

ДУ « Київський обласний лабораторний центр
МОЗ України»

Броварський міжрайонний відділ
лабораторних досліджень

м. Бровари, вул. Шевченка, 12, т. (04594)4-20-37,
email: browarvlabsentr@ukr.net, код ЄДРПОУ 38568724

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 12/9171/101
Затверджена наказом МОЗ України
21.06.14-1019/р.т. № 1911.1

Цтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 за № 06-032/2020 від 22.05.2020 р.
Чинне до 22.05.2023 року

ПРОТОКОЛ № 5 від 06.05.2021р.
проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

- Дата проведення досліджень 06.05.2021 р.
- Місце проведення ослідж. Житлова кімната квартири № 322 житлового будинку по вул. Київська 243 м. Бровари Київська обл. (власник квартири Мелюк О.М.).
Виміри проводились в денний час доби
- Джерело шуму грузовий ліфт
- Мета досліджень Розпорядження виконкому Броварської міської ради від 06.05.2021р. за № 108 -ОД
- Засоби вимірювальної техніки ВІПВ-003 М2 № 4623
(найменування, тип, заводський номер)
- Відомості про повірку Св. Укрметртестстандарт № 22-01/19258, чинне до 30.09.2021р.
(номер свідоцтва, термін дії)
- Нормативна документація, у відповідності до якої:
- а) Наказ МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови»
 - б) ГОСТ 23337 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (проводяться дослідження та опікуються результати)

Присутні від підприємства Секретар комісії Шуліко Т.В., власник квартири Мелюк О.М.
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження:

лікар-лаборант Юрченко К.В. [підпис] лаборант Онопрієнко Л.М. [підпис]
(підписи)

Результати досліджень та розрахунків

Інтервал в хвилин	Відлік рівнів в інтервалі	Кількість досліджень в інтервалі	Сумарний індекс
28-32			
33-37			
38-42	//////	72	222
43-47	//////	90	791
48-52	//////	138	4170
53-57	//////	60	5530
58-62			
63-67			
68-72			
73-77			
78-82			
83-87			
88-92			
Сумарний індекс		360	10713
Поправка			40+10
Еквівалентний рівень LA екв			50дБА

Максимальний рівень шуму 56дБА при допустимому 55 дБА

. Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Діагностичною класифікацією праці за показниками впливу шуму і вібрації з безпеки факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу)

Згідно проведених вимірів, рівень шуму в житловій кімнаті квартири № 322 житлового будинку по вулиці Київська 243, м. Бровари, Київської обл. (власник квартири Мелюк О.М.), перевищує ЕДР (гранично - допустимі рівні) для денного часу доби, нормовані Наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови» і становить:

- еквівалентний рівень шуму 50дБА при нормі 40дБА
- максимальний рівень шуму 56дБА при нормі 55дБА.

Висновок підготував: зав. відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень (прізвище, ім'я по батькові, підпис)

О.Г.Строй

Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії (прізвище, ім'я по батькові, підпис)

Н.В.Куряльчук

Завідувач Броварського міжрайонного відділу лабораторних досліджень (прізвище, ім'я по батькові, підпис)

В.С.Толстолов



М.П.